

**Акт
обследования (технического осмотра) состояния ТСО
и инженерно-технической укрепленности объекта**

г. Ачинск

03 04 2018 г.

Комиссия в составе:

Представитель Собственника (далее «Заказчик»): Заведующий МКДОУ «Детский сад «Березка» Крутицкая А.А.

представителя отдела вневедомственной охраны (далее «ОВО»): командир роты полиции ОВО по Ачинскому району – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Красноярскому краю» старший лейтенант полиции Р.С. Мударисов

произвела обследование объекта «Заказчика»: МКДОУ «Детский сад «Березка» (далее Объект), расположенного по адресу: Красноярский край, Большегульский район, п. Сосновый Бор, ул. Строителей, 14

ОБСЛЕДОВАНИЕМ УСТАНОВЛЕНО:

Объект относится к классу А3 согласно рекомендациям Р 063-2017 ГУВО ВНГ РФ.

Краткая характеристика объекта:

Объект занимает помещение в отдельно стоящем одноэтажном здании капитального исполнения. Территория огорожена забором 1,5 м. выполненным из деревянного штакетника, въезд через ворота со стороны ул. Строителей. Объект состоит из основного здания, в котором размещены группы, кухня, игровой зал, спальня. Основной вход на объект со двора, запасные выходы со двора и торца здания. Окна – по периметру здания. Физическую охрану (круглосуточно) осуществляют штатные сторожа.

Инженерно-техническая укрепленность:

Двери центрального входа деревянные, запасных выходов и в здании деревянные. Окна не защищены.

Оснащенность объекта техническими средствами охраны (ТСО) и связи:

На момент обследования помещения оборудованы средствами тревожной сигнализации – сотовый телефона, запрограммированный в режиме экстренный вызов у сторожа/вахтера, основное местонахождение на вахте на 1-м этаже у основного входа. На объекте отсутствуют системы видеонаблюдения, СКУД и охранная сигнализация.

Номер IMEI 357290052913031,

модель мобильного телефона Nokia-100, 89232977905,

Проверка технического состояния средств ТСО: технические средства охраны смонтированы на объекте в соответствии с актом первичного обследования (проекта) в 2014 году.

На момент обследования технические средства охраны находятся в исправном состоянии.

Выводы комиссии:

Техническая укрепленность данного объекта соответствует предъявляемым требованиям.

Технические средства охраны признать пригодными к дальнейшей эксплуатации.

Предложения комиссии:

1. Мероприятия по усилению инженерно-технической укрепленности.

1.1 нет

2. Мероприятия по усилению усиливанию оснащенности объекта техническими средствами охраны.

2.1 нет

3. Общие мероприятия по усилению охраны объекта:

3.1 Осуществлять ежедневную проверку работоспособности средств тревожной сигнализации (телефоны ПЦО: (39151) 7-67-74, 7-73-11, 7-75-19).

Охрана рекомендует:

- 1) рекомендации антитеррористической направленности: установка системы видеонаблюдения для контроля прилегающей территории и внутри объекта, с записью и хранением информации не менее 15 суток, установив устройство хранения информации в защищенном месте, недоступном для посторонних;
- 2) Для предотвращения возможных противоправных действий, в отношении персонала, посетителей и имущества (например, грабежах и разбойных нападениях, хулиганских действиях и др.), установить на объекте тревожную сигнализацию с монтажом ТСО: тревожные кнопки с фиксацией ИО101-7/Т «Астра-321», исп. Т, и/или ножные ИО 101-5/1 «Черепаха-1», устройство охранной беспроводной сигнализации «Астра Р» с подключением через ППКОП «Приток-А-011 и резервный источник электропитания типа «РИП-12» исп. 2.

В ходе обследования представителем ОВО предложено проведении тренировок по действиям персонала объектов при возникновении чрезвычайных ситуаций, проведен инструктаж по пользованию средствами тревожной сигнализации, правилам поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций, соблюдению конфиденциальность в отношении любой информации связанной с охраной объекта.

Представители:

Заказчик



/А.А. Крутицкая/

ОВО



/Р.С. Мударисов /