

ОНД и ПР по Бирлюсскому и Большеулуйскому районам  
Управления надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного управления МЧС России по Красноярскому краю  
662120 с. Новобирлюссы пер. Пожарный, 4 тел. 8(39150) 2-12-47,  
662110 с. Большой Улуй ул. Просвещения, 22 тел. 8(39159) 2-16-72.

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

с. Большой Улуй  
(место составления акта)

«17» декабря 2018 года  
(дата составления акта)  
18 часов 00 минут  
(время составления акта)

### АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора) юридического лица,  
индивидуального предпринимателя

№ 118

По адресу: Красноярский край Большеулуйский район п. Сосновый Бор ул. Строителей 14.

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения о проведении плановой выездной проверки от 20.11.2018г.  
№118,

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеются), должность руководителя, заместителя)  
Подписанного И.о. главного государственного инспектора Бирлюсского и Большеулуйского районов по пожарному надзору Старовойтовым Г.Н.

тел. руководителя органа государственного контроля (надзора), издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)  
была проведена плановая выездная проверка в отношении объекта защиты: Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Березка» ИНН 2409001737, ОГРН 1022401157404

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« 17 » декабря 20 18 г. с 14 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. Продолжительность 4 ч.  
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 день/4 часа

(рабочих дней/часов).

Акт составлен: отделением надзорной деятельности и профилактической работы по Бирлюсскому и Большеулуйскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: 20 ноября 2018 года в 10 часов 00 минут заведующая МКДОУ детский сад «Березка» Крутицкая А.А., путем вручения распоряжения о проведении проверки

(заполняется при проведении выездной проверки)

А.А. Крутицкая

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо (а), проводившее проверку: государственный инспектор Бирлюсского и Большеулуйского районов по пожарному надзору Кротов Дмитрий Федорович; государственный инспектор Бирлюсского и Большеулуйского районов по пожарному надзору Мельников Андрей Викторович

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается фамилия, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: заведующая МКДОУ детский сад «Березка» Крутицкая Алевтина Александровна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации) присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки: нарушений обязательных требований пожарной безопасности не выявлено.

Выявлены несоответствия содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательных требований (с указанием положений (нормативных) правовых актов): \_\_\_\_\_

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): \_\_\_\_\_

Нарушений не выявлено \_\_\_\_\_

Запись в журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки): \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

**Прилагаемые к акту документы:**

Государственный инспектор  
Бирюлюкского и Большеулуйского районов  
по пожарному надзору



подпись

Д.Ф. Кротов

Государственный инспектор  
Бирюлюкского и Большеулуйского районов  
по пожарному надзору



подпись

А.В. Мельников

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):  
Заведующая МКДОУ детский сад «Березка» Крутицкая Алевтина Александровна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«17» декабря 2018 г.

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ:

СИБИРСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА МЧС РОССИИ 8 (3912) 98-55-47

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ по КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ 8 (3912) 27-09-19